



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ-
детский сад №38
А.И. Байнова

20 20 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №38
Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): Образовательные
Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2474,10 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8991,20 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование):

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №38 (МАДОУ - детский сад № 38)

Адрес места нахождения организации:

620016, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, д.35

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): Муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга 620014
г.Екатеринбург, проспект Ленина, 24а.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: Образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): дети дошкольного возраста 194 человека

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):

на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): Дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта в соответствии с приложением 1 Порядка [*] , в т.ч. наличие	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Отсутствует
2.	сменные кресла-коляски	Отсутствует
3.	адаптированные лифты	Отсутствует
4.	поручни	Имеются, но не нормативные
5.	пандусы	Имеются, но не нормативные
6.	подъемные платформы (аппарели)	Отсутствует
7.	раздвижные двери	Отсутствует
8.	доступные входные группы	Отсутствуют
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	Отсутствует
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Частично
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Частично
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Частично
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Отсутствует
14.	иные	

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги в соответствии с приложением 1 Порядка [*] , в т.ч.	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1.	оборудование помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью	Отсутствует
2.	наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов)	Отсутствует
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Имеется

^{*} Приложение 1 к порядку обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Имеется
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Имеется
6.	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика	Отсутствует
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Отсутствует
8.	иные	

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	2	3
1.	Обратиться в администрацию района, для обустройства тактильными наземными указателями, выполняющими предупредительную функцию перед опасными участками при движении от остановок общественного транспорта.	до 01.01.2026
2.	Обратиться в администрацию района, для устранения неровностей на покрытии пешеходных дорожек, тротуаров на путях движения от остановок общественного транспорта.	до 01.01.2026
3.	При входе установить тактильные наземные указатели, выполняющие предупредительную функцию перед опасными участками на путях движения.	до 01.01.2026 при наличии финансирования
4.	Обратиться в администрацию района и ГИБДД г. Екатеринбурга с целью обустройства парковочного места для автотранспорта людей с инвалидностью.	до 01.01.2026
5.	При входе в здание установить тактильные наземные указатели, выполняющие предупредительную функцию перед опасными участками.	до 01.01.2026 при наличии финансирования
6.	При входе в здание необходимо демонтировать одиночную ступень, до момента демонтажа края ступени выделить контрастно.	до 01.01.2026 при наличии финансирования
7.	Заменить водосборные коврики с диаметром не более 1,8 см.	до 01.01.2026 при наличии финансирования
8.	Поручни пандуса привести в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные.	до 01.01.2026 при наличии финансирования
9.	Дверные наличники входных дверей в здание или края дверного полотна и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	до 01.01.2026 при наличии финансирования

10.	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил предусмотреть рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.	до 01.01.2026 при наличии финансирования
11.	На проступях краевых ступеней лестничных маршей внутри здания нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, общей шириной 0,08-0,1м.	до 01.01.2026 при наличии финансирования
12.	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте, или на них нанести световые ленты.	до 01.01.2026 при наличии финансирования
13.	Установка тактильных пиктограмм снаружи и внутри здания. Установка системы ориентирования и информирования.	до 01.01.2026 при наличии финансирования
14.	На проступях краевых ступеней лестничных маршей (путей эвакуаций) нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, общей шириной 0,08-0,1м.	до 01.01.2026 при наличии финансирования
15.	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте, или на них наклеить световые ленты.	до 01.01.2026 при наличии финансирования
16.	Дверные наличники кабинетов или края дверного полотна и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	до 01.01.2026 при наличии финансирования
17.	Для постоянной идентификации кабинетов, групп и помещений надписи и знаки должны быть нанесены на стене, находящейся рядом с замочной стороной двери.	до 01.01.2026 при наличии финансирования
18.	Установка тактильной мнемосхемы с планом территории учреждения.	до 01.01.2026 при наличии финансирования
19.	Для лиц с дефектами слуха следует приобрести специальные персональные приборы усиления звука (индукционная система).	до 01.01.2026 при наличии финансирования
20.	Оборудовать замкнутые (уборные) пространства системой двухсторонней связи.	до 01.01.2026 при наличии финансирования
21.	Необходимо предусмотреть в уровне 1 этажа доступные санитарно-бытовые помещения для инвалидов (в т. ч. для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске).	до 01.01.2026 при наличии финансирования
22.	У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и т.п.), и универсальной кабины уборной следует предусмотреть со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.	до 01.01.2026 при наличии финансирования
23.	Разработать положение оказания ситуационной помощи инвалидам и МГН включающий в себя порядок и алгоритм.	до 01.01.2026 при наличии финансирования

<*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

Согласовано:
Полномочный представитель ВОС



Д.А. Новиков

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575805

Владелец Акрамова Ксения Владимировна

Действителен с 11.01.2022 по 11.01.2023